



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 05 »

февраля

2014 г.

(дата составления акта)

17 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ Т4-16-14-44

По адресу/адресам: 393250, Тамбовская обл, Рассказово г, Маяковского ул, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 23 января 2014г. № Т4-16-14-44 Шарапова Евгения Николаевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 общеразвивающего вида

Тел. 8(47531)24-9-70; сот. 8 9107518363; ИНН 6828003474 ОГРН 1026801116759.
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » 20 г. с час мин. до час. мин. Продолжительность
« 20 » 20 г. с час мин. до час. мин. Продолжительность
« 20 » 20 г. с час мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/16 часов (с 09³⁰ часов 04.02.2014года по 17³⁰ часов 05.02.2014 года)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 общеразвивающего вида Скрынникова Галина Николаевна

04.02.2014 г. 09³⁰

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Черных Галина Александровна, старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 общеразвивающего вида Скрынникова Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида является некоммерческой организацией – автономным учреждением, действующим на основании Устава, утвержденным постановлением администрации города Рассказово № 221 от 15.02.2011 года; дата регистрации в ЕГРЮЛ 08.11.2000 года; свидетельство о регистрации № 1026801116759 от 08.11.2000 г., выдано Межрайонной ИФНС России № 3 по Тамбовской области; постановление администрации города Рассказово о назначении Скрынникову Г.Н. на должность заведующего № 855 от 01.06.2012 г..
- По состоянию на момент проверки в учреждении организовано и проведено первое обязательное энергетическое обследование, в наличии энергетический паспорт рег. № 0732-СРО-Э-039, выполненный Открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» в декабре 2012 г. (рег. № присвоенный в Минэнерго /Э-039/О/2012 от)
- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждена приказом № 27 от 29.04.2012 года.
- здание учреждения оснащено приборами учета электрической и тепловой энергии. Акт повторного допуска в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и теплоносителя от 20.09.13 года. Тип прибора: ВКТ-7-03 зав. № 120655; ПРЭМ-50 зав. № 274568, № 326119; КТС-Б зав. № 14681, заключен договор на обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя с ОАО «Тамбовская сетевая компания»

В ходе проведения проверки:

не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения

не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	-	-

не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
1.	-	-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Черных Галина Александровна




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№5 общеразвивающего вида
Скрынникова Галина Николаевна

05 февраля 2014г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)